



Mogorósbánya Község Polgármestere
2535 Mogorósbánya Szőlősor utca 1.
Tel.: 06 (33) 507-855

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2022. október 06-i ülésére:

ÉDV Zrt. gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2)-(3) bekezdései alapján a gördülő fejlesztési terv (GFT) felújítás – pótlás és beruházás tervrészét a víziközmű szolgáltató (ÉDV Zrt.) nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A 2023-2037 évi tervezési időszakra vonatkozó GFT víziközmű szolgáltató által összeállított felújítási-pótlási tervrészét a Hivatal műszaki osztálya áttekintette és jóváhagyásra javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatot fogadja el:

.../2022. (X.06.) határozat

ÉDV Zrt. gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Mogorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2023-2037. évi tervezési időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét elfogadja.

Továbbá meghatalmazza az Északdunántúli Vízmű Zrt.-t, hogy GFT felújítási-pótlási és beruházási tervét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be jóváhagyásra, illetve meghatalmazza a jóváhagyási eljárásban való képviseletre.

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

Határidő: azonnal


Havrancsik Tibor
polgármester



Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037. évre

Beruházások összefoglaló táblázata

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Északdunántúli Vízmű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Északdunántúli Vízmű Zrt.

Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése: szennyvíz elvezetés és tisztítás

Víziközmű-rendszer kódja**: 21-28255-1-001-00-05

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése ***	Megalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
						kezdés	befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1	-	-	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	-	-	-	-	X		
1	Céltartalék Mogyorósbánya szennyvíztelep gépi rács beépítéshez	nem	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	13 500	Értéksökkenés	2025 I. negyedév	2025. IV. negyedév		X	
1	Gépi rács beépítés	nem	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	20 000	Értéksökkenés	2031 I. negyedév	2031. IV. negyedév			X

MELLÉKLET

Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037. évre

Fejlesztések és pótlások összefoglaló táblázata

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Északdunántúli Vízmű Zrt. ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*
 Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Északdunántúli Vízmű Zrt.
 Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz elvezetés és tisztítás
 Víziközmű-rendszer kódja **: 21-28255-1-001-00-05

Fontossági	Fejlesztés és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
						kezdés	befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok	nem	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	3 590	Értécsökkenés	2023 I. negyedév	2023. IV. negyedév	X		
2	Mogyorósbánya szennyvíztelep kombinált műtárgy felújítása	nem	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	20 500	Értécsökkenés	2023 I. negyedév	2023. IV. negyedév	X		
1	Mogyorósbánya szennyvíztelep MOBA akna és emelő felújítása	nem	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	3 000	Értécsökkenés	2024 I. negyedév	2024. IV. negyedév		X	
2	Mogyorósbánya szennyvíztelep keverék pótlása	nem	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	1 600	Értécsökkenés	2024 I. negyedév	2024. IV. negyedév		X	
1	Mogyorósbánya szennyvízhálózat aknafelújítások fedlap pótlások	nem	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	5 000	Értécsökkenés	2027 I. negyedév	2027 IV. negyedév			X
2	Mogyorósbánya szennyvíztelep technológiai épület felújítása	nem	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	16 000	Értécsökkenés	2029 I. negyedév	2029 IV. negyedév			X
3	Mogyorósbánya szvt. villamos felújítás	nem	Mogyorósbánya Község Önkormányzata	15 000	Értécsökkenés	2033 I. negyedév	2033 IV. negyedév			X

Mogyorósbánya szennyvíztelep kombinált műtárgy felújítása

Műszaki szükségesség

Mogyorósbánya TABTA technológiájú szennyvíztelep kombinált műtárgyának gépészeti elemei (vályúk, átvezető csövek, levegőztető elemek) a folyamatos használat közben előregedtek. A műtárgy betonszerkezetének felülete elhasználódott. Felújításuk szükséges.

Műszaki leírás

A felújítás tartalmazza a betonfelület javítását a vasbeton állagának megóvása céljából, az elfolyó vályú cseréjét, valamint az átvezető cseréjét. Ez a feladat csak a medence leürítésével oldható meg.

Elmaradás következménye

A felújítás elmaradásával a rendeltetésszerű üzemeltetés nem biztosítható, a műtárgy állaga nem megóvható.

Költség alátámasztás

Az 1995-ben épült műtárgy élettartama a felújítással megnövelhető. A fenti felújítás költsége 20.500.000.- Ft. A felújítás elmaradásával okozott kár (üzemkimaradás, környezetszennyezés) nem áll arányban a felújítás költségével.

Eszközsám: 120000024780

